

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಲ/ಲೋಇ/ನಂ.1ಉವಿ/ರಾಮನಗರ/2022-23 / 455

ದಿನಾಂಕ: 30/09/22

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ರಾಮನಗರ.

ರವರಿಗೆ:

Principal,
GREEN BELL HIGH SCHOOL,
#134/5, Opp: Medamaranahalli Dam,
Bade Sab Doddi Road,
Harohalli Hobli, Kanakapura,
Ramanagara Taluk & District.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: GREEN BELL HIGH SCHOOL ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 16-09-2022

2) SR Consultants and Engineers (NABL Accredited Laboratory as per
ISO/IEC 17025 : 2017) #8, 1st Cross, 2nd Main, Annapoorneshwari
Layout, Near Maruthi School, Bangalore South, Bangalore-560062
ರವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ವರದಿ.

3) ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ:
07.05.2022.

4) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಲ/ಲೋಇ./ನಂ.1ಉಪವಿಭಾಗ/ರಾಮನಗರ/
2022-23/ ದಿನಾಂಕ: 17-09-2022.

5) ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿ: 28-09-2022.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,
#134/5, ಮೇಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂ ಎದುರು, ಬಾಡೇ ಸಾಬ್ ದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ
ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂತಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

SR Consultants and Engineers (NABL Accredited Laboratory as per ISO/IEC 17025 : 2017) #8,
1st Cross, 2nd Main, Annapoorneshwari Layout, Near Maruthi School, Bangalore South, Bangalore-
560062 ರವರು ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು
ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸದರಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ರಿಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು
ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್‌ವೇಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ SR Consultants and Engineers
ರವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally" ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)
ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 27-09-2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರವರೊಡನೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

SR Consultants and Engineers ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ, 2 ನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು Structurally ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ದಿ: 28-09-2022 ರಂದು ರೂ. 1000.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಮಹಡಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂತಸ್ಥಿನ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. Plastering and Painting at some locations to Existing Roof slab and walls.
2. Damp proofing works at All floors.
3. Crack sealing or grouting works at visible structural cracks at some locations.
4. Crack sealing works at visible hairline cracks at some locations of wall and Column/ Beam Junctions.
5. Damp proofing works to Toilet Block and repair works to avoid leakages in Sanitary lines.
6. Safety Measures for Students and others.
7. Grill work to staircase & Corridor area.
8. This certificate is not valid in case of any kind of natural disaster like cyclone & Earth quake/ Man-made disaster, any addition & alteration of Building.
9. No Structural Modification shall be entertained in any floors.
10. This Certificate is valid for 3 years.
11. Water tanks are fire water tanks shall be placed on the place for which it is designed by considering the water tank load.
12. This Certificate is issued to conduct classes in the existing building not to construct additional floor of building.
13. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non- structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ "Fire safety Certificate" ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕುಲಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ,
ರಾಮನಗರ.